

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ольминского ул. д. 27, г. Санкт-Петербург, 192029

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах

адрес: 188230 Ленинградская обл., г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 13

тел. 8(81372) 2- 87-20, факс: 8(81372) 2- 87-20

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от «29» января 2024г. № 02

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах  
188230 Ленинградская обл., г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 13

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах – Матвеевой Марией Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

рассмотрены материалы дела профилактического визита - Акт профилактического визита от  
29.01.2024г. в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения "Серебрянская средняя общеобразовательная  
школа"

Адрес (местоположение): 188284, Ленинградская область, Лужский район, поселок Серебрянский,  
Лужская ул., д. 25

Юридический адрес: 188284, Ленинградская область, Лужский район, поселок Серебрянский,  
Лужская ул., д. 25

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита было установлено: 24 января 2024г. с  
10час.00мин. по 12час.00мин. (время нахождения на объекте составило 02 час 00 мин.) в ходе  
профилактического визита в Муниципальном общеобразовательном учреждении "Серебрянская  
средняя общеобразовательная школа" по адресу: 188284, Ленинградская область, Лужский район,  
поселок Серебрянский, Лужская ул., д. 25 выявлены нарушения обязательных требований  
санитарного законодательства, а именно:

1. Контейнерная площадка с трех сторон не оборудована ветронепроницаемым ограждением с  
высотой превышающей высоту контейнеров для сбора мусора, что не соответствует требованиям  
ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-  
ФЗ от 30.03.1999г., п. 3 раздела II «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию  
территорий городских и сельских поселений» СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к  
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,  
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и  
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
2. В рекреации начальных классов покрытие полов частично изношено, имеет дефекты и требует  
замены, что не соответствует требованиям ст.24 Федерального закона «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.5.2 СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи».
3. Одно окно в спортивном зале выполнено из не цельного стекла (имеется трещина), что является  
нарушением ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 –ФЗ  
от 30.03.1999г. и п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». По результатам проведенных лабораторных исследований пробы питьевой воды системы централизованного водоснабжения, отобранной в МОУ "Серебрянская СОШ", выявлены нарушения обязательных требований: согласно представленному протоколу лабораторных исследований ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах № 408Л от 26.01.2024г., экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах № 78-20-09Ф-04.003.Л.1685 от 29 января 2024г., питьевая вода системы централизованного водоснабжения в МОУ «Серебрянская СОШ» по адресу: 188284, Ленинградская область, Лужский район, поселок Серебрянский, Лужская ул., д. 25 НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III, табл. № 3.5) по исследованному микробиологическому показателю: общие (обобщенные) колиформные бактерии ОКБ.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Оборудовать контейнерную площадку с трех сторон ветронепроницаемым ограждением с высотой превышающей высоту контейнеров для сбора мусора.  
Срок исполнения: до 01 августа 2024г.
2. Обеспечить проведение косметического ремонта полов в рекреации начальных классов.  
Срок исполнения: до 01 августа 2024г.
3. Обеспечить окно в спортивном зале цельным стеклом.  
Срок исполнения: до 01 августа 2024г.
4. Обеспечить МОУ «Серебрянская СОШ» водой, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах протокол лабораторных исследований питьевой воды системы централизованного водоснабжения по показателю: ОКБ.

Срок исполнения: до 01 июня 2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение "Серебрянская средняя общеобразовательная школа" по адресу: 188284, Ленинградская область, Лужский район, поселок Серебрянский, Лужская ул., д. 25.  
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах 188230, Ленинградская обл., г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 13 тел./факс 8-813-72-2-87-20 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Матвеева М.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 29 » января 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Фролова Е.А.

Предписание направлено по адресу: